



Accréditation N° 1-1970
Portée disponible sur
www.cofrac.fr

Rapport d'essai N°:	176
Référence du corps d'épreuve:	1419-1

RAPPORT D'ESSAI AIR-EAU-VENT

Laboratoire d'essai :

CERIBOIS
Ineed Rovaltain TGV - 1 rue Marc Seguin
BP 11168 ALIXAN
26958 VALENCE Cedex 9

Client :


SAVIGNON S.A.
Avenue de la gare
38140 IZEAUX

Représentant(s) de l'entreprise :

Mr TALENCIEUX

- Date réalisation essais : **10 décembre 2008**
- Nom opérateur (et fonction): **D. MARIE (Technicien)**
- Etalonnage effectué le : **24/10/2007**
Par : **FCBA**
- Auto-contrôle effectué le : **17/11/2008**
Par : **David Marie**
- Châssis testé: **STANDARD F2Vx**

Visa Responsable Technique/Cachet



Précisions sur les conditions ambiantes, les paramètres et les méthodes employées

Température ambiante Tx = 13,1 °C	Humidité relative Hx = 48,3 H %	Pression atmosphérique Px = 992,3 hPa
---	---	---

Pressions appliqués au Vent			Type de Banc d'essai	Humidité du bois
Pression P1 1600 Pa	Pression P2 800 Pa	Pression P3 2400 Pa	Diaphragmes	14,7 %

Synthèse des résultats obtenus:

	AIR	EAU	VENT
Performances visées	Classe P+ : A4 Classe P- :	Classe : E7B	Classe: VC4
Performances obtenues	Classe P+ : A4 Classe P- :	Classe : E7B	Classe: VC4

Les résultats donnés ci-haut ne se rapportent qu'à l'objet soumis à l'essai AEV.

Remarques :

Le rapport d'essai ne constitue pas une marque de qualité ou une attestation de conformité à la norme en vigueur pour la conception des menuiseries. Les résultats relèvent uniquement de la normalisation AEV en vigueur.

Essai à l'air réalisé selon la norme NF EN 1026 : Perméabilité à l'air - Méthode d'essai
Classement à l'air réalisé selon la norme NF EN 12207: Perméabilité à l'air - Classification
Essai à l'eau réalisé selon la norme NF EN 1027 : Etanchéité à l'eau - Méthode d'essai
Classement à l'eau réalisé selon la norme NF EN 12208: Etanchéité à l'eau - Classification
Essai au vent réalisé selon la norme NF EN 12211 : Résistance au vent - Essai
Classement au vent réalisé selon la norme NF EN 12210: Résistance au vent - Classification

CERIBOIS - Tél 04 75 58 59 50 - Fax 04 75 61 94 52 - E-Mail contact@ceribois.com